

DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT | Engler-Bunte-Ring 1 – 9 | 76131 Karlsruhe

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh

Ihr Zeichen/Nachricht: Schweitzer, Andreas
Unser Zeichen/Nachricht: DVGW-EBI/EE/JS/KK
Bereich: Energietechnologie und
Energieanwendung - Brennstofflabor
Ansprechpartner: Kerstin Kröger
Gebäude / Raum: 40.51 / 111
Telefon / Telefax: +49 (0)721 608-412-72 / -27
E-Mail: kroeger@dvgw-ebi.de

Datum: 29. Januar 2026

Bescheinigung der Eignung der fahrzeuggestützten Messtechnik – LGP 800

Sehr geehrter Herr Schweitzer,

hiermit bescheinigen wir Ihnen, dass das fahrzeuggestützte Messsystem **LGP 800** die Anforderungen nach dem **DVGW-Merkblatt G 465-4-3** „Fahrzeuggestützte Systeme zur Überprüfung von erdverlegten Gasleitungen“ erfüllt.

Das fahrzeuggestützte Messsystem LGP 800 hat den optionalen Eignungstest nach Kap. 8 des DVGW-Merkblattes G 465-4-3 erfüllt. Dieser wurde im Rahmen der Messkampagne AP 4.1 des DVGW-Forschungsvorhabens „FaMeGQ – G 202440“ am 22./23. Juli und 05./06. August 2025 auf dem Testfeld in Düsseldorf durchgeführt. Die fahrzeuggestützte Messtechnik LGP 800 kann damit entsprechend des spezifizierten Einsatzbereiches zur oberirdischen Überprüfung von erdverlegten Leitungen eingesetzt werden.

Wir weisen darauf hin, dass diese Bescheinigung kein Zertifikat der DVGW CERT GmbH darstellt bzw. ein solches ersetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen
Schütz
i. A. Jochen Schütz
Leiter Brennstofflabor

Digital unterschrieben
von Jochen Schütz
Datum: 2026.01.29
09:59:04 +01'00'

Kerstin
Kröger
i. A. Kerstin Kröger
Projektingenieurin

Digital unterschrieben
von Kerstin Kröger
Datum: 2026.01.29
10:59:01 +01'00'